

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Libočany

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
76353	Louny	Libočany	Libočany		-803368,710	-1006677,200	Požární hydrant	Ne	LT 100	80	12.10.2021	provoz SČVK	0,35	0,16	4,61	ANO		mapa
220801	Louny	Libočany	Libočany		-802973,680	-1006589,750	Požární hydrant	Ne	LT 100	80	12.10.2021	provoz SČVK	0,40	0,18	4,89	ANO		mapa
636494	Louny	Libočany	Libočany		-803595,060	-1006673,300	Požární hydrant	Ne	LT 125	80	12.10.2021	provoz SČVK	0,32	0,13	4,15	ANO		mapa